

TESTALARM Praha s. r. o.

zkušebna EZS

Božanovská 2098

Horní Počernice

193 00 Praha 9



Č.j.: TAP-33/2018

OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU (nad rámec akreditace zkušební laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel:	Paradox Security Systems SBT 780 Industrial Blvd. St-Eustache, Quebec Canada, J7R 5V3		
IČ	00231277		
Název zařízení:	Duální (PIR + MW) detektor		
Typové označení:	NVX80	výrobce:	Paradox Security Systems
Čís. protokolu:	1315 9378	kód: 312	ze dne: 28.11.2018

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 ed.2 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ verze - aktualizace 2018.

ČSN EN 50131-2-4	vyhovuje	ČSN EN 50130-4 ed.2
ČSN EN 50131-1 ed.2		ČSN EN 50130-5 ed.2
		ČSN EN 55032 ed.2

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	3	Riziko:	Střední až vysoké
Podmínky používání:	Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí IV dle ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 7.4.		
Platnost osvědčení:	od 28.11.2018	do 27.11.2021	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušební laboratoře TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 28.11.2018

Razítko a podpis:

